

**Zbiorcze zestawienie danych dla 3 grup budynków wielolokalowych  
opomiarowanych ciepłomierzami oraz elektronicznymi i cieczowymi podzielnikami kosztów ogrzewania**

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zużycie ciepła w budynku GJ/m <sup>2</sup>	Średni koszt ciepła w budynku zł/m <sup>2</sup>	Średnie niezbilansowane ciepło w budynku %	Ilość lokali	Ilość lokali z zerowym zużyciem	Min. koszt zużycia zł/lokal	Średnia krotność zużycia (wg jednostek zużycia)			Średnia krotność kosztu		Średnia podziału kosztów ogólnych		
								max. w stosunku do min.	max. w stosunku do średniego	max z 3 lokali w stosunku do średniego	max. w stosunku do średniego	max z 3 lokali w stosunku do średniego	Koszty stałe lub stałe i wspólne %	Szacunkowa lub rzeczywista wartość kosztów wspólnych %	Koszty zużycia %

**I. Budynki z ciepłomierzami (rejestrują zużycie ciepła - jeśli przepływy czynnika grzewczego jest większy jak próg rozruchu przepływomierza)**

I.	6 nowych i wybudowanych po 2004r - łazienki opomiarowane	0,20	1,49	28,04	183	5	22,69	157,50	2,86	2,33	2,00	1,70	46,67	17	53,33
		Wartość procentowa		100%	2,73%										

**II. Budynki z podzielnikami elektronicznymi RME 95. Futura, Futura+ (rejestrują zużycie ciepła - jeśli grzejnik oddaje ciepło pochodzące z systemu c.o., ciągły pomiar temperatur)**

II.a)	3 nowe - łazienki opomiarowane	0,27	1,39	0	40	0	16,07	26,00	1,76	1,33	1,81	1,45	21,35	0	78,66
II.b)	7 kilkudziesięcioletnich - łazienki opomiarowane	0,34	2,33	0	283	1	31,40	631	2,26	2,13	1,61	1,52	55,71	28,57	44,29
II.c)	7 kilkudziesięcioletnich - łazienki nieopomiarowane	0,38	2,90	0	348	12	97,84	247	3,40	2,80	2,34	2,01	50,00	20	50,00
Średnia / razem		0,33	2,21	0	671	13	48,44	301,33	2,47	2,09	1,92	1,66	42,35	16,19	57,65
		Wartość procentowa		100%	1,94%										

**III. Budynki z podzielnikami cieczowymi RMK 87 (posiadają naddatek cieczy na 365 dni - naturalne parowanie nie fałszuje rejestracji zużycia, ciągły pomiar temperatury grzejnika i otoczenia )**

III.a)	6 wybudowanych po 1994r. - łazienki opomiarowane	0,26	2,00	0	128	0	155,44	17,5	2,61	2,00	1,78	1,51	46,67	20	53,33
III.b)	7 wybudowanych po 1994r. - łazienki opomiarowane	0,38	2,13	0	381	2	147,19	31,4	2,58	2,30	1,95	1,68	52,00	20,04	48,00
III.c)	7 kilkudziesięcioletnich - łazienki nieopomiarowane	0,33	2,52	0	218	4	137,34	16	2,64	2,25	1,92	1,61	57,50	35	42,50
Średnia / razem		0,32	2,22	0	346	6	146,66	21,63	2,61	2,18	1,88	1,60	52,06	25,01	47,94
		Wartość procentowa		100%	1,73%										

Starachowice 26.09.2016r.

Opracował: Jerzy Materek